



Експлікація основного обладнання топкової

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка	Кількість	Пр-ка
1	Котел газований водогрійний	KTH 100 CPM	1	
3	Насос системи опалення, WILO	TOP-S 30/7	2	1 - робочий 1-резервний
4	Розширювальний бак CO V=140л	N 80/6	1	
5	Ручний пом'якшувач води 0,3 м³/год	Luise Water L8	2	

					2005 - ТМ			
					Газопостачання ЗАТ СПМК-2 "Теплицятехмонтаж" по вул. Кутузова, 8а в м. Бровари, Київської області			
Зм.	Лист	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
					2005			
Топкова						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	2	5
ГП Доля						Теплова схема трубопроводів		
Розроб. Лагодна								
Перевір. Доля								
Норм. конт. Березовенко								

Замість інв. N
 Підпис і дата
 Інв. N ориг.